



**Государственное унитарное предприятие  
«Водоканал Ленинградской области»  
(ГУП «Леноблводоканал»)**

188800, Ленинградская обл., Выборгский р-н,  
г. Выборг, ул. Куйбышева, д. 13

Телефон 8(812)403-00-53

E-mail: info@vodokanal-lo.ru

ОКПО 01488239 ОГРН 1167847156300

ИНН / КПП 4703144282 / 470401001

№ \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

**ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ  
подключения объекта капитального строительства  
к сетям водоснабжения и водоотведения**

ТУ-Под-ЮЛ-2628/2023

21.09.2023

Основание:	Заявление №ТПД-42360/2023 от 23.06.2023
Ранее выданные ТУ №	Не выдавались
Взамен ТУ №	-
Изменения ТУ № в части водоснабжения/водоотведения	-
Заказчик:	ВИННИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИЯ МО
Наименование объекта:	Многоквартирный жилой дом
Характеристика объекта:	строительство
Адрес объекта, контактный телефон:	с. Винницы (р-н. Подпорожский), Советская ул., 98/А. Кадастровый номер земельного участка: 47:05:0908002:513. Тел. 88136545112
Максимальное планируемое водопотребление в возможных точках подключения:	30,54м <sup>3</sup> /сут
Расход на внутреннее пожаротушение	
Расход на наружное пожаротушение	15л/с
Максимальное планируемое водоотведение в возможных точках подключения:	



Информация о точке (точках) присоединения (адрес или описание местоположения точки или номер колодца или камеры):

**1.ВОДОСНАБЖЕНИЕ:**

от сети водопровода Д 100 мм. со стороны ул. Советской

**2.ВОДООТВЕДЕНИЕ:**

-

**3.Условия подключения:**

3.1. Подключение объекта осуществляется на основании договора о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения или договора о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе водоотведения в установленном законом порядке.

3.2. В случае наличия в границах земельного участка существующих сетей водоснабжения и водоотведения, размещение объекта капитального строительства предусмотреть за пределами охранных зон указанных сетей, в соответствии СП 42.13330.2016 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». В случае невозможности соблюдения охранной зоны централизованных сетей холодного водоснабжения при строительстве объекта необходимо предусмотреть мероприятия, обеспечивающие сохранность сетей.

3.3. Технические условия подключения (технологического присоединения) к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения выдаются в целях архитектурно-строительного проектирования (при необходимости) подключаемого объекта, организацией, имеющей свидетельство саморегулируемой организации о допуске к соответствующим видам работ, в соответствии с действующими нормами и правилами проектирования и не являются основанием для проектирования внеплощадочных сетей и сооружений. Отступления от технических условий, необходимость которых выявлена в ходе проектирования, подлежат обязательному согласованию с ГУП «Леноблводоканал».

3.4. В рамках исполнения договора о подключении (технологического присоединения), проектная и рабочая документация на строительство внутриплощадочных (внутридомовых) сетей водоснабжения и водоотведения, устройства и сооружения для подключения согласовывается с ГУП «Леноблводоканал». Один экземпляр согласованной рабочей документации передать в ГУП «Леноблводоканал» на бумажном носителе и в электронном виде с чертежами съемки в формате Autocad (dwg).

3.5. Срок действия технических условий 3 года. По истечении этого срока параметры выданных технических условий могут быть изменены. В случае отсутствия в течение 12 календарных месяцев (при комплексном развитии территории в течение 36 календарных месяцев) со дня выдачи технических условий заявления о подключении их действие прекращается. При заключении договора о подключении технические условия действуют до окончания срока его действия.

3.6. Начало холодного водоснабжения и /или водоотведения осуществляется только после заключения договора холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

**Начальник районного  
производственного управления  
Лодейнопольского и  
Подпорожского районов**

Исп.:Г.В. Букин

тел. 8-(81365)-21-990



**Ш.Г. Ганиев**